Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Tísek
742 94 Tísek 62

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21466/26
Výsledky rozboru vzorku surové vody

Místo odběru: Tísek, S1, S2
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda surová
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A
Označení zákazníka: vodojem
Další údaje o odběru: Zdroj: podzemní
Protokol o odběru vzorku č.: 6764/26

Datum odběru: 12.10.2026
Hodina odběru: 8:20
Datum příjmu: 12.10.2026
Datum analýz: 12.10. - 19.10.2026

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **21466**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A
Zákal	0,82	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A
pH	7,0		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A
Celková tvrdost (vápník a hořčík)	1,60	mmol/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
CHSK Mn	2,89	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A
Dusitany	<0,02	mg/l	SOP 11 (ČSN EN 26777)	A
Dusičnany	<2,0	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A
Chloridy	17,3	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
Sírany	46,0	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
Hliník	0,06	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Vápník	37,9	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Železo	0,248	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Hořčík	15,8	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Mangan	0,03	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Konduktivita	38,6	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A
Absorbance	0,03		SOP 30 (ČSN 75 7360)	A
Huminové látky	<1,0	mg/l	SOP 22 (ČSN 75 7536)	A
Nerozpuštěné látky při 105°C	<2	mg/l	SOP 24 (ČSN EN 872)	A
Fosforečnany	<0,05	mg/l	SOP 10 (ČSN EN ISO 6878)	A
Kyselinová neutral. kap. - KNK 4,5	2,25	mmol/l	SOP 50 (ČSN EN ISO 9963-1)	A
Zásadová neutral. kap. - ZNK 8,3	0,46	mmol/l	SOP 26 (ČSN 75 7372)	A
Teplota**	11,5	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A
Celkový organický uhlík	2,64	mg/l	SOP 55 (ČSN EN 1484)	A

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **21466**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	
Escherichia coli	2	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Tísek
742 94 Tísek 62

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21466/26
Výsledky rozboru vzorku surové vody

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **21466**	
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**	
Intestinální enterokoky	9	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A
Abioseston	4	%	SOP 112 A (ČSN 75 7713)	A

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
K filtraci vzorku pro stanovení (ne)rozpuštěných látek byl použit filtr ze skelných vláken o střední velikosti pórů 0,7 až 1,3 µm.
Příloha: Protokol o odběru vzorku č. 6764/26

Protokol vyhotovil: Ing. Dybalová Pavla
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 21.10.2026
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
21.10.2026 22:01:45
Mgr. Jana Kerekešová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.